

質問回答書

工事名

町立小中学校LED化工事

島本町 総務部 財政課

番号	図面 ページ等	質問内容	回答
1	電気工事標準特記仕様書 2.特記事項(1)③	各校アスベストに関して詳細情報が不明なため、アスベスト含有事前調査対象検体数や対策工事計画をご指示願います。 みなし工事の場合は各校対象となるエリアのご指示、工事費用算出可能な詳細資料(内装材仕上表など)のご提示をお願い致します。	本工事は器具更新のみとし、天井材の切断・削孔などの作業は不要と考えていることから、調査対象検体は不要と考えています。なお、アスベストが発見された場合の対策工事は別途と考えて下さい。
2	E01	●施工調査及び●発生材処理等のPCBに関して○となっている為、PCB含有器具は無いと考えてよろしいでしょうか。ご指示をお願い致します。 上記に関して該当工事がある場合は、必要検体調査数など工事費用算出可能な詳細資料のご提示をお願い致します。	PCB含有器具は無しとしてください。
3	E00～87	各校天井高さが不明なため、ご指示をお願い致します。	各学校の校舎及び附属棟 3.0m以下 三小体育館 約11.5m 四小体育館 約10.3m 一中体育館 約9.4m 二中体育館 約12.0m

番号	図面 ページ等	質問内容	回答
4	-	各校工事対象となる既設建物の建設着工日をご教示願います。	<p>◆第一小学校 普通教室②棟 昭和41年 普通教室⑭棟 昭和53年 特別教室⑰棟 平成元年 普通教室⑱棟 昭和41年 屋外便所棟 昭和51年</p> <p>◆第二小学校 普通教室8棟 昭和51年 特別教室11棟 昭和55年 特別教室20棟 昭和58年 給食棟21棟 平成17年 普通教室22棟 平成17年</p> <p>◆第三小学校 B棟 C棟 昭和47年 部屋①～④ 平成3年 屋内運動場 昭和47年</p> <p>◆第四小学校 特別教室1棟 昭和55年 普通教室4棟 昭和55年 屋内運動場 昭和55年</p> <p>◆第一中学校 普通教室3棟 昭和35年 普通教室13棟 昭和47年 特別教室15棟 昭和62年 屋内運動場 昭和43年</p> <p>◆第二中学校 特別教室1棟 昭和51年 普通教室12棟 昭和51年 普通教室5棟 昭和57年 普通教室6棟 昭和58年 屋内運動場 昭和52年</p>
5	積算基準について	<p>①本工事の積算基準は公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)でよろしいでしょうか。</p> <p>②工期の設定は何ヶ月でしょうか。</p> <p>③週休2日制を採用されていますか。</p>	<p>①お見込みのとおりです。</p> <p>②共通費の算定に用いる工期は7ヵ月です。</p> <p>③採用しておりません。</p>
6	特記仕様書 P3	特記仕様書の(19)その他に作業時間原則8:00から18:00までとし、日曜及び祝日は工事を行わない。とあるのですが本工事は学校休校日のみの施工となるので土曜のみの施工になるのでしょうか。それとも夏休み、冬休みのみの作業を予定しているのでしょうか。ご回答をお願いします。	作業時間等については、特記仕様書に原則として定めておりますが、工期内において必要に応じて監督職員及び学校と協議を行い、作業工程計画を立てた上で実施できるものとしてください。

番号	図面 ページ等	質問内容	回答
7		本工事の予定価格は公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)における共通費で積算されていますか。	お見込みのとおりです。
8		本工事の本契約は議会の議決を得られた時(6月下旬を予定)となっておりますが、共通費の算定に用いる工期は開札日から工期末でよろしいでしょうか。	共通費の算定に用いる工期は7ヵ月です。
9		本工事で共通費の積上げ分は計上されていますか。されているのであれば項目と数量を教えてください。	共通費の積上げは計上しておりません。
10		本工事で有価材処分を含めて積算されていますか。されているのであれば項目と数量を教えてください。	本工事は、有価材処分ではなく金属くずで処分費を計上しているため、有価材処分はありません。
11		低入札価格調査に係る調査資料の提出について「提出期限については、低入札価格調査の対象となった事業者に別途お伝えします。」と留意事項にありますが、おおよそのスケジュールを教えてください。	提出期限については、5日程度で提出をお願いしています。