

## 質問回答書

件名 島本町統合型GIS・公開型GIS導入等業務プロポーザル

島本町総合政策部行革デジタル推進課

| 該当箇所・ページ      | 質問項目             | 要旨  | 回答案  |
|---------------|------------------|---|--|
| プロポーザル審査基準・P1 | 3審査項目（評価内容）(4)   | プレゼンテーションの実施にあたり企画提案書及び見積書以外の追加資料は認めないと記載がありますが、プレゼンテーション用に企画提案書から抜粋して投影用の資料を作成し、その資料を配布することはよろしいでしょうか？ | プレゼンテーション当日までに提出された企画提案書等の資料をもとに説明することとし、資料の当日配布は認めません。<br>なお、企画提案書等を抜粋した投影資料を用いてプレゼンテーションを実施することは認めますが、事前に提出された資料のページ番号等がわかるようにしてください。また、企画提案書等にないスライド等を追加することは認めません。 |
| プロポーザル審査基準・P3 | 6評価項目            | 価格点の採点方法をお示しいただくことは可能でしょうか？   | 提案限度額と同額の場合を0点として、提案価格の90%未満の場合は30点、90%以上95%未満は20点、95%以上100%未満は10点とします。  |
| 様式5           | 実施体制調書           | 技術者毎の経歴について、記載する担当技術者は、担当分野の代表者1名を記載することによろしいですか？その場合、実施体制図では、担当分野の代表者の横に従事する技術者数を記載することによろしいですか？       | 担当技術者については、各分野の主担当のみの記載で可とします。<br>また、実施体制図については、ご認識のとおりに対応で差支えありません。   |
| 様式5           | 主な同種実績及び手持ち業務の状況 | 主な同種実績については過去何年以内といった条件はありますか？また、記載する実績は業務名のみでよろしいですか？  | 令和元年度以降の実績を記入願います。<br>記載する実績は業務名のみで差し支えありません。  |
| 様式5           | 主な同種実績及び手持ち業務の状況 | 記載する同種実績は業務名のみでよろしいですか？   | 記載する実績は業務名のみで差し支えありません。  |
| 様式5           | 主な同種実績及び手持ち業務の状況 | 手持ち業務は、契約金額いくら以上の業務が対象となりますか？   | 契約金額にかかわらず、構築期間中に並行して携わる業務（見込み含む。）を記入してください。   |
| 様式5           | 主な同種実績及び手持ち業務の状況 | 手持ち業務の記載方法は、手持ち業務の有無を記入し、有りの場合〇件と記載することによろしいですか？  | お見込みのとおりです。  |

| 該当箇所・ページ | 質問項目               | 要旨  | 回答案   |
|----------|--------------------|---|---|
| 様式5      | 主な同種実績及び手持ち業務の状況   | 同種実績として記載する実績の契約書の写しなど、契約を示す資料を提出する必要はありますか？  | 同種実績に係る契約書の写しも併せて提出してください。  |
| 様式5      | 主な同種実績及び手持ち業務の状況   | 同種業務として記載した実績に携わった事がわかる資料(業務計画書など)を提出する必要はありますか？  | 可能な限り、実績に携わった事がわかる資料も併せて提出してください。   |
| 様式5      | 保有資格               | 記入した保有資格の資格証の写しを提出する必要はありますか？   | 資格証の写しも併せて提出してください。   |
| 仕様書 P6   | 第18条(実施要件)(2)      | ノンプラグインで動作可能なシステムとありますが、多種多様な環境の公開型GISはノンプラグインとしても庁内で利用する統合型GISにプラグインを利用しない場合、処理が分散できないため、システム処理速度が低下する懸念があります。<br>そこで、庁内端末にプラグインを利用してはいけない制約がないのであれば、弊社はノンプラグイン・プラグインの両方のシステムを保有しておりますが、処理速度を向上させるため、庁内で利用する統合型GISのみプラグインでの提案は可能でしょうか。 | 原則として、ノンプラグインでの方式で提案してください。<br>職員にとってプラグインを利用することの合理的な理由、メリットがある場合に限り、追加提案としてプラグインの提案をすることを認めます。<br>ただし、構築後のプラグインの運用管理として想定される職員の作業負担等がある場合は明示してください。 |
| 仕様書 P6   | 第18条(実施要件)(2)      | 自治体側に設置しているLGWAN総合行政ネットワークに接続するためのネットワーク装置(ファイアウォール・ルーター)のポート開放(1433)が必須となりますが、その作業は島本町様で実施されるという考えで宜しいでしょうか。   | お見込みのとおりです。   |
| 仕様書 P6   | 第18条(実施要件)(2)      | 職員端末からLGWAN総合行政ネットワークへのネットワーク経路として、自治体側インターネットプロキシサーバを経由しないようにネットワーク接続経路の設定変更が必須になりますが、その作業は島本町様で実施されるという考えで宜しいでしょうか。   | お見込みのとおりです。   |
| 仕様書 P6   | 第19条(データセンター要件)(6) | 弊社が利用するデータセンターは1系統受電になりますが、電源供給につきましては無停電電源装置、自家発電装置による電源供給を継続します。また、災害時の燃料優先供給契約も締結しており、自家発電装置は予備タンクを経由し、稼働しながらの供給を可能としております。これらにより、2系統以上の受電ではないのですが、データセンターの要件を満たすと認識してよろしいでしょうか。   | 災害時等においても、システムを安定稼働させるための電源供給を確保する措置がなされている場合に限り、1系統受電の場合も認めることとします。  |

| 該当箇所・ページ | 質問項目             | 要旨  | 回答案   |
|----------|------------------|---|---|
| 仕様書 P12  | 第34条(予察)         | 貸与される撮影成果が地図情報レベル1000の場合、レベル500の道路台帳を予察することは仕様上問題がないと認識してよろしいでしょうか？ | 問題ないをご認識いただいで構いません。                         |
| 仕様書 P15  | 第40条(調書集計演算チェック) | (5) トンネル調書と(8) トンネル調書で同じ名称が2つありますが、調書様式が異なると考えて宜しいでしょうか？            | (8) トンネル調書について、正しくはトンネル台帳です。                |
| 仕様書 P16  | 第44条(告示資料作成)     | 本業務で告示を要する作業は発生しないと認識していますが、どの作業が告示を要する作業になるのか御教示ください。              | 予察の結果によっては、区域変更等の告示が必要となる可能性がありますと想定しております。 |