

水質試験結果

対象物質又は項目	基準値		事業場A	事業場B	事業場C	事業場D	事業場E	事業場F
	終末処理場に接続されている公共下水道の使用者	単位						
	50m ³ /日以上		50m ³ /日以上	50m ³ /日以上	50m ³ /日以上	50m ³ /日以上	50m ³ /日以上	
pH	5を超え、9未満	水素指数	8	7	7	7.3	7.5	8.1
BOD	600	mg/L未満	<1	270	130	<1	29	2
浮遊物質	600	mg/L未満	<1	130	28	1	43	2
ルルハチ抽出物量	鉱物油	5	mg/L以下	1			2	3
	植物油	30	mg/L以下		8	11		6
全窒素	240	mg/L未満	5.1	19		0.8	30	1.9
全りん	32	mg/L未満	3.4	21		4.4	3.8	0.2
ほう素	10	mg/L以下	0.3			1.5	0.3	0.3
ふっ素	8	mg/L以下	<0.1			1.7	<0.1	0.1
銅	3	mg/L以下	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
亜鉛	2	mg/L以下	<0.1			<0.1	0.1	<0.1
溶解性鉄	10	mg/L以下	<0.1			<0.1	0.2	<0.1
溶解性マンガン	10	mg/L以下	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
クロム	2	mg/L以下	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
沃素消費量	220	mg/L未満		20	14			