

島本町立小・中学校の耐震診断結果及び耐震補強等の状況について

島本町立小・中学校の施設（校舎及び体育館）については、6校で30棟あり、耐震補強及び建替えが必要な棟について既に工事を終わらせています。

1 各学校の状況

学校名	建物区分	耐震性能等		備考
		診断結果及び耐震補強等状況	最小 Is 値	
町立第一小学校	体育館	耐震補強済	-	
	校舎	耐震補強済	-	
町立第二小学校	体育館	耐震診断済 耐震補強等必要なし	0.89	
	校舎	耐震補強済	-	
町立第三小学校	体育館	耐震補強済	-	
	校舎	耐震補強及び建替え済	-	
町立第四小学校	体育館	耐震補強済	-	
	校舎	耐震補強済	-	
町立第一中学校	体育館	耐震補強済	-	
	校舎	耐震補強済	-	
町立第二中学校	体育館	耐震補強済	-	
	校舎	耐震補強済	-	

国が示す Is 値の評価は以下のとおりです。

《Is 値》

- 0.3 未満 : 大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が高い。
 - 0.3 以上 0.6 未満 : 大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性がある。
 - 0.6 以上 : 大規模な地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が低い。
- 大規模な地震とは、震度 6 強から震度 7 程度の地震を想定しています。

2 小・中学校別耐震化率

校種	学校数	棟数(A)	○ 耐震補強工事 実施済 等(B)	× 未耐震	耐震化率(B/A) %
町立小学校	4	19	19	0	100.0
町立中学校	2	11	11	0	100.0
計	6	30	30	0	100.0

《記号》

○：昭和 56 年以降に現行の建築基準法の新耐震基準により建設された建物、耐震診断の結果、新耐震基準に適合している建物及び耐震補強工事を完了した建物

×：耐震診断の結果、耐震補強等が必要で、現在、未耐震の建物