島本町清掃工場の維持管理状況　　（令和　4　年度～令和　8　年度）

1　連続測定項目

月	焼却炉	処分した一般廃棄物の数量(kg) 処分した一般廃棄物の種類:可燃ごみ					燃焼室中の燃焼ガス温度(平均値)(℃) 測定位置:燃焼室上部					集じん機に流入する燃焼ガス温度(平均値)(℃) 測定位置:ろ過式集塵機入口					煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm) 測定位置:ろ過式集塵機出口				
							測定結果					測定結果					測定結果				
		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
4月	1号炉	263,260	362,150	246,490	318,740	286,350	968	964	969	970	971	163	161	162	162	158	8	8	8	8	12
	2号炉	230,740	164,140	289,480	309,620	297,560	963	964	973	981	973	160	160	160	160	159	7	11	12	8	11
5月	1号炉	298,030	301,790	317,340	232,270	255,390	975	964	970	963	973	164	163	162	161	158	9	8	7	9	12
	2号炉	253,990	319,850	311,470	221,820	251,930	977	959	975	971	977	161	160	160	160	159	9	9	13	7	13
6月	1号炉	334,760	242,890	241,730	296,350	288,340	980	959	964	961	967	162	162	162	161	158	9	7	8	13	12
	2号炉	277,910	288,860	235,820	288,120	281,550	980	968	969	970	971	160	160	160	160	159	11	8	12	11	12
7月	1号炉	295,860	260,080	291,100	284,860	275,540	969	962	957	963	959	161	161	161	161	157	9	8	7	13	13
	2号炉	243,180	263,790	209,870	272,780	271,350	962	965	963	972	963	161	160	160	160	159	12	8	9	11	13
8月	1号炉	316,730	285,320	299,580	256,690	249,540	969	973	976	969	963	162	161	162	157	157	9	8	6	13	13
	2号炉	269,550	292,090	289,440	251,260	247,000	964	971	976	982	970	160	160	161	159	159	15	8	11	11	14
9月	1号炉	319,360	252,970	274,150	271,820	268,730	961	967	975	968	971	162	161	162	157	157	9	8	6	13	12
	2号炉	259,660	258,010	262,340	266,420	265,260	960	967	975	981	976	161	160	161	159	159	10	11	9	12	14
10月	1号炉	83,860	263,730	286,960	287,460	－	963	964	975	971	－	161	162	161	158	－	10	9	8	12	－
	2号炉	470,190	285,780	224,090	290,090	－	958	963	974	977	－	161	161	160	159	－	9	11	10	12	－
11月	1号炉	582,960	227,560	264,180	279,670	－	967	958	975	970	－	159	162	162	158	－	8	9	8	12	－
	2号炉	－	304,470	312,130	199,110	－	－	966	970	971	－	－	160	160	160	－	－	12	10	13	－
12月	1号炉	560,380	304,740	276,870	318,900	－	966	962	972	968	－	160	162	162	158	－	9	9	8	12	－
	2号炉	－	306,710	263,190	276,710	－	－	965	950	975	－	－	160	160	160	－	－	10	9	12	－
1月	1号炉	534,590	260,580	174,030	235,580	－	974	959	981	961	－	160	162	162	158	－	7	8	7	12	－
	2号炉	－	288,870	338,940	302,220	－	－	971	974	970	－	－	160	160	160	－	－	8	7	12	－
2月	1号炉	457,220	270,880	92,100	197,680	－	976	966	966	972	－	160	161	162	158	－	9	8	11	14	－
	2号炉	－	191,190	339,150	264,600	－	－	970	973	972	－	－	160	160	159	－	－	11	9	13	－
3月	1号炉	513,780	272,340	291,550	268,850	－	976	971	968	970	－	159	162	160	158	－	9	9	9	13	－
	2号炉	－	235,980	129,140	265,310	－	－	967	970	973	－	－	160	160	160	－	－	9	11	14	－
合計		6,566,010	6,504,770	6,261,140	6,456,930	3,238,540															

※「－」は、改修工事中のため運転停止中

2　排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

年度		令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度			
試料採取日		5月30日	8月24日	10月31日	1月11日	5月30日	8月25日	10月19日	1月19日	5月17日	8月23日	11月15日	1月6日	5月27日	7月9日	11月25日	1月21日	5月19日	7月8日		
測定結果の得られた日		6月17日	9月7日	11月21日	1月30日	6月19日	9月15日	11月13日	2月8日	6月6日	9月13日	12月6日	1月24日	6月17日	7月28日	12月16日	2月10日	6月9日	7月27日		
ばいじん(g/㎥) (基準値:0.15)	1号炉	<0.002	0.028	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	0.002	0.033	0.003	0.037	<0.002	0.037	<0.002	<0.003	<0.002	0.007		
	2号炉	<0.003	0.017	0.016	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.14	0.003	0.047	0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.002	0.005		
硫黄酸化物(㎥/h) (基準値:※)	1号炉	0.037	<0.02	0.029	0.18	<0.03	0.027	0.024	<0.02	<0.02	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.026	0.14	0.054	0.031	<0.03		
	(基準値)	7.8	7.9	7.8	7.9	8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.8	7.9	7.6	7.9	8	7.8	7.9	8	8.1		
	2号炉	0.25	<0.03	0.15	－	<0.03	<0.02	<0.02	0.033	0.037	0.14	0.031	0.044	0.043	0.02	0.081	<0.02	<0.02	<0.03		
	(基準値)	8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	7.8	7.6	7.6	7.8	7.6	7.9	7.4	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	8.1		
窒素酸化物(ppm) (基準値:250)	1号炉	63	55	77	59	35	41	55	56	64	34	62	23	45	46	66	57	73	62		
	2号炉	100	35	74	－	34	46	56	62	58	46	63	53	39	35	44	46	66	50		
塩化水素(mg/㎥) (基準値:700)	1号炉	2	5	3	17	3	10	9	3	2	4	3	5	<2	<2	7	6	3	<2		
	2号炉	5	3	4	－	<2	<2	<2	2	6	5	3	3	15	3	7	<3	<2	<2		

採取場所:ろ過式集じん機出口
※　硫黄酸化物の基準値については、排ガス量や排ガス速度等により異なる。

3　排ガス中のダイオキシン類測定結果

(単位:ng-TEQ/㎥)

年度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
試料採取日		8月4日	8月25日	8月23日	7月9日	7月8日
測定結果の得られた日		9月9日	9月19日	9月17日	8月1日	7月31日
1号炉		0.000	0.0012	0.000093	0.0058	0.0015
2号炉		0.027	0.003	0.0011	0.001	0.0043
	基準値	5				

採取場所:ろ過式集じん機出口

4　ばいじんの除去を行った日

設備名称	冷却設備	排ガス処理設備
除去方法等	運転中、スートブロワにより毎日除去	運転中、パルスジェット方式により自動除去